



PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

87-100 Torun, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. / fax 56 62 222 47
centrala 56 62 250 29
56 62 233 12
e-mail: powiat@insp.torun.pl
insp@insp.torun.pl

Nasz znak: N.NZ.41.0.9.2.2018

Toruń, dnia 26 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm), art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 123 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 kwietnia 2018 r. oraz wynikami kontroli z dnia 25 kwietnia 2018 r. w wyremontowanym budynku dawnego dworu, siedziby Urzędu Gminy (pomieszczenia na poddaszu) przy ul. Aleja Lipowa 27 w Obrowie

postanawia:

nie zgłaszać sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania w/w obiektu wnosząc następującą uwagę:

Ze względu na zaniżoną wysokość pomieszczeń biurowych (od 2,46 m do 2,47 m) oraz niewystarczające oświetlenie światłem naturalnym (stosunek powierzchni okien do powierzchni podłóg 1:12) w każdym z w/w pomieszczeń liczba pracowników nie powinna przekraczać 4 osób, a czas ich pracy nie powinien trwać dłużej niż 4 godz./dz., zgodnie z § 72.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

Przedmiotem kontroli były pomieszczenia usytuowane na poddaszu, w istniejącym budynku siedziby Urzędu Gminy w Obrowie. Obiekt na etapie projektu budowlanego został uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez rzeczoznawcę J. Zakierską - uzgodnienie nr 211/12 z dnia 8 listopada 2012 r.

W skład kontrolowanych pomieszczeń wchodzi: 12 pokoi biurowych oraz dwa sanitariaty z podziałem na damski i męski. Łączna powierzchnia użytkowa w/w części obiektu wynosi 207,50 m², a wysokość pomieszczeń biurowych od 2,46 m do 2,47 m, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono prawidłową wymianę powietrza. Budynek podłączony jest do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

URZĄD GMINY W OBROWIE
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
tel./fax 56 678 60 27

Za zgodność kserokopii
z oryginałem WÓJTA

13. 12. 2021
data.....podpis: mgr. Andrzej Wiczyński

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Obrowie
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń
3. aa

URZĄD GMINY W OBROWIE
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
tel./fax 56 678 60 22

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

13. 12. 2021
data.....podpis.....
mgr Andrzej Wieczynski