



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**



Znak sprawy: N.HŚ. 5211.37.1.2022

Toruń, dnia 28.03.2022 r.

Egz. nr 3

**Agrofood S.A.
ul. Słoneczna 2
Grabowiec
87-162 Lubicz**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Agrofood w Grabowcu gm. Lubicz w 2021 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt 1,2,3,4,6,7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 3 i § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2021 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0049 - Grabowiec, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0468 - Grabowiec, ul. Słoneczna 2, Pensjonat „Miłosz”

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Agrofood S.A. w Grabowcu w ramach monitoringu wewnętrznego w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0049 - Grabowiec, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0308 - Grabowiec, ul. Toruńska 39, sklep spożywczy „Emida”,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Agrofood w Grabowcu.

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakości wody do spożycia, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody z wodociągu Agrofood w Grabowcu w wyznaczonych punktach monitoringowych. Próbki wody przebadane zostały w zakresie parametrów grupy A.

W ramach monitoringu wewnętrznego, prowadzonego przez Spółkę Akcyjną Agrofood w Grabowcu, pobrano i zbadano 2 próbki wody, w tym 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę kontrolną. Nie zbadano w 2021 r. próbki wody w punkcie monitoringowym, zgodnie z harmonogramem na 2021 r., ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu, zlokalizowanym w Stacji Uzdatniania Wody w Grabowcu, w zakresie parametrów grupy A. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wszczął postępowanie administracyjne. Ponadto prowadzone jest postępowanie administracyjne, w celu wyegzekwowania dotychczas nieprzeprowadzonych badań wody, zaplanowanych zgodnie z harmonogramem na 2020 r., w punkcie monitoringowym zlokalizowanym w Pensjonacie „Miłosz” przy ul. Słonecznej 2 w Grabowcu, w zakresie parametrów grupy B.

W próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określonych w załącznikach nr 1 i 4 do obowiązującego rozporządzenia, niemniej kontrola produkowanej wody nie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Agrofood w Grabowcu w 2021 r. **spełniała wymagania** określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**, dostarczanej w 2021 r. z wodociągu Agrofood w Grabowcu.

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Lubicz – egz. nr 2
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz
3. Wójt Gminy Obrowo – egz. nr 3
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
4. a/a AK – egz. nr 4

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu
E. Wasicka
Ewa Tomak-Wasicka